



SpellerCo Meerding
T.a.v. mevrouw A. Meerding
Postbus 50
5580 AB WAALRE

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 3 februari 2012	behandeld door	: Erik van Kronenburg
ons kenmerk	: Z11040/U11341	doorkiesnummer	: (0411) 661 065
uw kenmerk	: e-mail 29 september 2011	e-mailadres	: evkronenburg@dommel.nl
onderwerp	: Reactie voorontwerp	bijlagen	: -
	bestemmingsplan Herziening verzonden		: - 6 MAART 2012
	De Berkt 2011		

Geachte mevrouw Meerding,

Op 29 september 2011 ontving ik van u per e-mail de bekendmaking van het voorontwerp bestemmingsplan herziening de Berkt 2011. Hierbij geef ik u mijn reactie op het plan.

Ik vraag u nog te beschrijven voor welke oplossingsrichting wordt gekozen om het hemelwater te infiltreren en te bergen. De gekozen voorziening moet een neerslagreeks van $T=10+10\%$ kunnen bergen en in een $T=100+10\%$ situatie mag geen wateroverlast ontstaan op eigen terrein of bij derden.

De oplossingsrichting dient u vervolgens op hoofdlijnen uit te werken middels een situatieschets en/of dwarsdoorsnede. Daaruit moet blijken waar de voorziening gesitueerd wordt, waar de overloopvoorziening komt, welk ruimtebeslag benodigd is en op welke wijze berging boven de GHG plaatsvindt.

Heeft u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met Erik van Kronenburg, bereikbaar op telefoonnummer (0411) 661 065.

Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar de heer M. Peters van gemeente Veldhoven.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
Procesmanager Externe Planvorming

